

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«27» августа 2024 г., 66240061000211951645
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск,
городского округа Карпинск, Волчанского городского округа управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Свердловская, г Краснотурьинск, ул Парковая, Дом 2, тел. 83438443945, e-mail: ond-
krasnoturinsk@66.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 27 » августа 2024 г. № 2408/017-66/98/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 29", адрес юридического лица: 624449, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОТУРЬИНСК, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.10, - ИНН 6617007102

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. В ходе профилактического визита, проведенного 01.08.2024 г. на основании указания УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области от 01.07.2024 г. № СЗ-226-4-271 «О подготовке образовательных организаций к новому 2024/2025 учебному году» в здании Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29», расположенном по адресу: 624449, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, 10 были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно: - не заменены в установленном порядке средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемые сверх срока службы установленного изготовителем, при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации (п.54 Правил противопожарного режима в РФ) (предложен к исполнению предостережением от 31.07.2023 г. № 2307/017-66/17/ПНН).
2. Отсутствуют пожарные извещатели в помещении поста охраны (п.5 постановления Правительства РФ от 01.09.2021 г. № 1464) (предложен к исполнению предостережением от 31.07.2023 г. № 2307/017-66/17/ПНН).
3. Не выполнены противопожарными дверями гладильного помещения и электрощитовой (необходимо установить противопожарные двери с пределом огнестойкости не ниже EI 30) (ст.88, табл.24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.7.2.21 СП 252.1325800.2016).

(прилагается описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушению обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 4
Обязательное требование
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
2. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 01.09.2021 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", пункт 5 Требования
Обязательное требование

В зданиях не оснащаются автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации помещения категории В4 (кроме помещений, предусмотренных приложениями № 1 - 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и категории Д по пожарной опасности

3. **Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1, глава 19, статья 88

Обязательное требование

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 29» (ИНН 6617007102) изыскать финансовые средства и принять меры по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением режимных мероприятий в области пожарной безопасности. Непринятие мер по устранению выявленных нарушений, в случае возникновения пожара, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, их имущества, может привести к распространению опасных факторов пожара и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей. Дополнительно информирую, что невыполнение указанных противопожарных мероприятий образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - до четырехсот тысяч рублей.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) Ярославцев Андрей Александрович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

00D5A25E0230FC04BAE7BB3DF9E5ACF395
Владелец: Ярославцев Андрей Александрович
Действителен с 12.02.2024 по 07.05.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Ярославцев Андрей Александрович - Заместитель начальника отдела - начальник отделения НДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО (заместитель главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору) телефон: +73438443945, E-mail: tond-krasnoturinsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643088

Владелец Дерябина Ольга Васильевна

Действителен с 13.03.2025 по 13.03.2026